



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-028628/2018 +
028611/2018

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 4.4.2018

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

**„Stavební úpravy + vytápění ŘRD v ul. Dvouletky 2660/83, parc. č. 2798/143 a 2798/144,
k. ú. Strašnice-Praha 10“.**

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění)

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžicková/483):

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 (dále jen OŽD) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší na základě žádosti výše uvedených žadatelů vydává dle přiložené projektové dokumentace jako dotčený orgán toto

závazné stanovisko:

I.

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 **souhlasí** s provedením stavební činnosti jako stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší na pozemku parc. č. 2798/143 a 2798/144 v rámci stavby „Stavební úpravy + vytápění RD v ul. Strančická 3339/37, k. ú. Strašnice, Praha 10“ **za následujících podmínek:**

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon: +420 267 093 519
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

II.

Dle předložené PD má investor záměr vytápět celý objekt tepelným čerpadlem vzduch voda ve split provedení VITOCAL 222-SAWBT-M-E 221.C13 o maximálním výkonu 17,8 kW, jehož součástí bude elektrická patrona.

Realizací stavby nevznikne zdroj znečišťování ovzduší.

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Úřadu MČ Praha 10 obdržel dne 13. 3. 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby a umístění tepelného čerpadla, které není stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Žádost doložil projektovou dokumentací ke společnému územnímu a stavebnímu řízení.

OŽD jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou PD a konstatuje, že předmětný zdroj vytápění tepelné čerpadlo vzduch voda splňuje právní předpisy na ochranu ovzduší, proto **souhlasí s umístěním a provedením stavby**, jak je uvedeno v závazné části stanoviska.

Dalším nevyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší, identifikovaným v dané věci, jsou činnosti spojené s realizací stavby. Za účelem snížení prašnosti při činnostech spojených s realizací stavby byly v závazné části i pro tyto činnosti stanoveny podmínky. V případě činností při výstavbě se jedná o dočasný zdroj, který po dokončení stavebního záměru zanikne. Při důsledném dodržování stanovených podmínek lze vliv navržených stavebních činností na kvalitu ovzduší v lokalitě záměru **považovat za přijatelný**.

Poučení o opravném prostředku:

Toto je závazné koordinované stanovisko z hlediska výše uvedených zákonů ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava