



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-086157/2016
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 13.9.2016

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. „správní řád“ v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Výstavba plynové kotelny a odpojení od CZT v objektu v ulici Topolová 2916/14, k. ú. Záběhlice, Praha 10“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Růžičková/483):

Dle předložené PD má investor záměr vybudovat pro objekt ubytovny na místo současného zásobování ze soustavy CZT PT a.s. novou plynovou kotelnu o celkovém instalovaném příkonu 568 kW. Realizací stavby by vznikl zdroj znečišťování ovzduší, uvedený v příloze č. 2 výše uvedeného zákona. Dotčeným orgánem je v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. b) odbor životního prostředí MHMP.

Upozorňujeme, že ÚMČ Praha 10 využil možnosti, vyplývající z ustanovení § 11 odst. 4 zákona a doručil na odbor ochrany prostředí MHMP **nesouhlasné vyjádření** k odpojení objektu od CZT a vybudování plynové kotelny, která každoročně spálí cca 145 000 m³ plynu, čímž dojde k dalšímu zatížení ovzduší v dané lokalitě a to především oxidy dusíku, jejichž koncentrace se dle hodnot pětiletých průměrných koncentrací vybraných znečišťujících látek za roky 2010 - 2014, uvedených na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, již nyní blíží imisnímu limitu, stanovenému v příloze č. 1 výše uvedeného zákona.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 483
Fax: +420 272 739 587
E-mail: tomasn@praha10.cz
www.praha10.cz

V průběhu stavby dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší z důvodu zvýšené prašnosti.

S realizací stavby v případě, že dojde k její realizaci, souhlasíme za těchto podmínek:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Daniel Čech

vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava