



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-009707/2016
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 2016-02-01

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

**„Rekonstrukce rodinného domu, Macešková 2018/14,
na parc. č. 1685, k. ú. Záběhlice, Praha 10.“**

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy: (Ing. Hodaňová/506)

Dle předložené PD bude stávající zdroj tepla pro vytápění celého objektu – stávající plynový kotel - nahrazen novým plynovým kotlem s nepřímotopným zásobníkem TUV v provedení turbo o výkonu do 18 kW, umístěný v technické místnosti v 1. PP. Odvod spalin od kotle bude vyveden nad střechu objektu. Přívod spalovacího vzduchu musí odpovídat všem platným právním normám. **Kotel musí splňovat emisní třídu NO_x 5.**

Při stavebních pracích a při transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést jejich očištění.

Při splnění všech podmínek souhlasíme s realizací stavby.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava