



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-015777/2015

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 2015-03-23

Věc: Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě

**„Stavební úpravy bytového domu Orelská 542/14,
k. ú. Vršovice-Praha 10.“**

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: (Ing. Růžičková/483)

Dle předložené PD bude zdrojem tepla pro objekt SO.01 (dům Orelská 542/14) kotelna v 1. PP (místnost č. 1.07) osazená kaskádou dvou kondenzačních kotlů BUDERUS GB162-35, každý o jmenovitém výkonu do 35,1 kW. Celkový výkon kotelny tedy bude 70,2 kW. **Navrhované kotle musí splňovat emisní třídu NOx 5.** Přívod spalovacího vzduchu bude z místnosti a musí odpovídat všem platným právním normám stejně jako odvod spalin od kotlů.

Ohřev TUV bude zajištěn v nepřímotopném zásobníku.

Stavební objekt SO.02 sestává ze tří dvoupodlažních jednotek, které budou mít každá samostatnou otopnou soustavu, kde zdrojem tepla bude kondenzační kotel BUDERUS GB172-24 T50, každý o výkonu do 23,6 kW. **Navrhované kotle musí splňovat emisní třídu NOx 5.** Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotlů musí odpovídat všem platným právním normám.

Ohřev TUV bude zajištěn ve vestavěném nepřímotopném zásobníku kotle pro každý ateliér samostatně.

Ing. Daniel Čech

vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a doprava

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení:

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon: +420 267 093 609

Fax: +420 267 093 291

E-mail: posta@praha10.cz

www.praha10.cz