



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:  
Naše značka: P10-115559/2015  
Vyřizuje linka: viz níže  
V Praze dne: 2015-11-23

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Čistírna odpadních vod AquaPur MF A 30, ul. Bartoškova,  
k. ú. Vršovice, Praha 10 – změna stavby před dokončením.“**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy: (Ing. Růžičková/483)**

Dle předložené PD je výkon zařízení maximálně 10 m<sup>3</sup>/h, provozní výkon je 6,15 m<sup>3</sup>/h s 90 % recirkulací to znamená, že skutečné množství vypouštěné vyčištěné vody bude maximálně 3,25 m<sup>3</sup>/den.

Realizací stavby tedy vznikne zdroj znečišťování ovzduší, nevyjmenovaný v příloze č. 2 výše uvedeného zákona.

Při stavebních pracích, při transportu stavebního materiálu a odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést jejich očištění.

**Při splnění všech podmínek souhlasíme s realizací stavby.**

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava