



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-118602/2015
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 2016-01-20

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy (dále jen DOSS) dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

**„Rekonstrukce bytového domu Košická 70/10,
k. ú. Vršovice, Praha 10.“**

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy: (Ing. Růžičková/483)

PD řeší vytápění a ohřev TUV v celém bytovém domě. Dle předložené PD je uvažován samostatný zdroj tepelné energie pro každou ze 14 BJ, kterým bude závěsný plynový kombinovaný kondenzační kotel VAILLANT VUW 246/5-5 Ecotec plus, každý o výkonu do 20 kW, **emisní třídy NO_x 5**. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin od kotlů bude zajištěn koaxiálními kouřovody, vedenými do společného dvoukomorového komína, vyvedeného nad střechu objektu.

Společné prostory budou vytápěny pomocí elektrických přímotopných konvektorů.

Při stavebních pracích a při transportu odpadu požadujeme, aby byla uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace s odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě. Dále je nutné v případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, neprodleně provést jejich očištění.

Při splnění těchto podmínek souhlasíme s realizací stavby.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava