



**Městská  
část  
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-129456/2014-Rů

Vyřizuje linka: Ing. Růžičková/483

V Praze dne: 2015-01-06

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Stavební úpravy bytu 1 + 1 za účelem zřízení ateliéru v 1. PP bytového domu  
V Olšinách 831/74, k.ú. Strašnice, Praha 10 – změna vytápění“.**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

**Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění:** (Ing. Růžičková/483).

Dle předložené PD změna stavby spočívá ve změně vytápění z elektrických akumulčních kamen na vytápění plynovým kotlem. Zdrojem tepla bude plynový závěsný kondenzační kotel GEMINOX ZEM 2-17C o výkonu do 17,2 kW, umístěný v zázemí ateliéru. **Kotel je emisní třídy NO<sub>x</sub> 5.** Přívod spalovacího vzduchu bude trubkou, vyústěnou na fasádě světlíku. Odvod spalin od kotle je vyveden nad střechu objektu. Příprava TUV bude zajištěna v nepřímo ohřivaném zásobníku TUV

**PD je možné si vyzvednout do dvou měsíců od vydání stanoviska na odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje. Poté bude PD skartována.**

Ing. Alena Růžičková  
vedoucí referátu ochrany ovzduší a krajiny

Na vědomí: OST zde

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:

Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30

St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 483

fax: +420 272 739 587

<http://www.praha10.cz>

e-mail: [alena@praha10.cz](mailto:alena@praha10.cz)