



**Městská  
část  
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí, dopravy  
a rozvoje

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-059900/2016

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 16.6.2016

**Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:**

**„Přístavba rodinného domu V korytech 3076/33 na parc. č. 2341/3, 2343/2, 2343/3 a 2343/4, k. ú. Záběhlice, Praha 10“.**

**I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):**

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. Kyselová/372):

Dle předložené projektové dokumentace bude zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV pro celý objekt závěsný plynový kondenzační kotel Baxi Luna Platinum HT 1.32 se jmenovitým výkonem 3,2÷32 kW umístěný v 1. NP objektu. Je nutné, aby kotel splňoval **emisní třídu NO<sub>x</sub>5**. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin bude zajištěn koaxiálním kouřovodem vedeným nad střešní konstrukci objektu stávajícím komínovým tělesem. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna. Spaliny z kamen jsou odváděny novým kulatým nerezovým komínem o průměru 200 mm. Při provádění je komínové těleso ukotveno k fasádě rodinného domu.

S instalací krbu **souhlasíme pouze za podmínky**, že **nebude** sloužit jako zdroj tepla. **Upozorňujeme**, že **krb lze používat** pouze k **občasnému** zvýšení pohody bydlení. Jako palivo může být používáno pouze **suché čisté dřevo**.

V průběhu stavby dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší z důvodu zvýšené prašnosti.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10  
IČ: 00063941  
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:  
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30  
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 519  
Fax: +420 272 739 587  
E-mail: posta@praha10.cz  
www.praha10.cz

**S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:**

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Daniel Čech  
vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a doprava