



**Městská
část
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-123648/2017
Vyřizuje linka: viz níže
V Praze dne: 19.12.2017

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Stavební úpravy RD Tejnická 1375/10, Praha 10 - Strašnice“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Pechová/372):

Dle předložené PD jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV pro celý objekt je navržen plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 2,3-16,9 kW (např. THR 2-17C fy Geminox). Pro ohřev TUV je pod kotlem navržen nepřímo ohřívavý zásobník. Kotel bude v provedení turbo.

Kotel bude umístěn v 1. PP v místnosti č. 01 (nově ateliér).

Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude vyveden koaxiálním potrubím Ø80/125 mm min. 500 mm nad rovinu střechy.

Žadatel má dále záměr v ateliéru instalovat krbová kamna ABX Florencie o výkonu 5 kW, napojená na třívrstvý komín, stávající průduch vyfrézován a vyvločkován nerezovou vložkou pro tuhá paliva profilu 160. Komín je vyvedený nad střechu objektu.

S jejich instalací **souhlasíme pouze za podmínky**, že **nebudou** sloužit jako zdroj tepla, v krbových kamnech nesmí být zabudován výměník tepla. **Upozorňujeme**, že **krbová kamna lze používat pouze k občasnému** zvýšení pohody!!! Jako palivo může být používáno pouze **suché čisté dřevo**.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, číslo účtu: 19-2000733369/0800

Úřední hodiny:

Po 8:00—12:00 a 13:00—17:30

St 8:00—12:00 a 13:00—17:30

tel.: +420 267 093 111

fax: +420 272 739 587

<http://www.praha10.cz>

e-mail: posta@praha10.cz

V průběhu rekonstrukce RD při stavebních a bouracích pracích, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zdrojem znečištění ovzduší, dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.
- Plynový kotel musí splňovat normu **emisní třídy NO_x 5**.
- **Krbová kamna nebudou sloužit jako zdroj tepla.**

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve věci, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět žádosti, příslušný správní orgán, který rozhoduje ve věci samé, v souladu s § 149 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného správního orgánu lze podat odvolání.

Ing. Daniel Čech
vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava