



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje**

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-128467/2016

Vyřizuje linka: viz níže

V Praze dne: 28.2.2017

Závazné koordinované stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 dle §§ 149 a 154 zákona č. 500/2004 Sb. "správní řád" v platném znění, jako dotčeného orgánu státní správy dle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke stavbě:

„Stavební úpravy objektu U Plynárny 333/85, parc. č. 3085 k. ú. Michle, Praha 10“.

I. Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění):

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a ustanovením Přílohy č. 4 části A obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (Mgr. Kyselová/372):

Dle předložené projektové dokumentace bude zdrojem tepla pro vytápění i ohřev TUV 6 jednotlivých plynových kondenzačních kotlů a to:

Pro prodejnu I kotel Junkers CerapurSmart ZSB 14-3 CE o výkonu do 14 kW, umístěný v místnosti č. 2.11 a nepřímotopný ohřívák TUV Junkers ST 50-5 o objemu 50 l.

Pro dílny a sklady ve 2. a 3. NP + část režie kotel Junkers Cerapur Comfort ZSBR 28-3 E o výkonu do 28 kW, umístěný v místnosti č. 2.11 a nepřímotopný ohřívák TUV Junkers ST 160-2E o objemu 160 l.

Pro byty ve 4. NP + část režie kotel Junkers CerapurSmart ZSB 14-3 CE o výkonu do 14 kW, umístěný v místnosti č. 2.11 a nepřímotopný ohřívák TUV Junkers ST 160-2E o objemu 160 l.

Pro sklady kotel Junkers CerapurSmart ZSB 14-3 CE o výkonu do 14 kW umístěný v místnosti č. 2.16 a nepřímotopný ohřívák TUV Junkers ST 80-5 o objemu 80 l.

Pro ÚT pouze pro vytápění skladů 3.NP kotel Junkers CerapurSmart ZSB 22-3 CE o výkonu do 22 kW, umístěný v místnosti č. 2.15.

Pro režii 1., 2., 3. a 4. NP kotel Junkers CerapurSmart ZSB 14-3 CE o výkonu do 14 kW umístěný v místnosti č. 3.15.

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

Telefon.: +420 267 519
Fax: +420 272 739 587
E-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Odkouření kotlů č. 1, 2 a 3 je vyvedené nad střechu objektu, přívod spalovacího vzduchu je otvorem, ze dvora. Odkouření kotle č. 4 je přes obvodovou zeď koaxiálně nad střechu objektu. Odkouření kotlů 5 a 6 je koaxiálně nad střechu objektu.

V průběhu stavby při bouracích a stavebních pracích, které jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zdrojem znečištění ovzduší, dojde v jejím okolí k přechodnému zhoršení kvality ovzduší.

S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek:

- Při bouracích a stavebních pracích a při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jeho ukládání do přistavených kontejnerů, překrytých na místě i při přepravě.
- V případě, že dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude neprodleně provedeno jejich očištění.

Ing. Daniel Čech

vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava